


CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **REVEST DU BION VILLAGE**
 Gestionnaire du réseau : **MAIRIE DE REVEST-DU-BION**
 Exploitation du réseau : **SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE**
 Commune : **REVEST-DU-BION**

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : CHAMP CAPTANT DES PRESIDENTS Procédure de protection terminée
 Captage : SOURCE AIGUEBELLE Procédure de protection terminée
 Station de production : CHLORATION D'AIGUEBELLE
 Station de production : CHLORATION DES PRESIDENTS SMAEP DA

Qualité de l'eau distribuée en 2021

BACTERIOLOGIE (n/100 ml)	NITRATES (mg/l)	DURETE (°F)
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur.	Éléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)	Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté. Eau très calcaire.
Nombre de prélèvements : 6 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 %	Nombre de prélèvements : 8 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 14 mg/L Valeur moyenne : 10,4 mg/L	Nombre de prélèvements : 7 Valeur moyenne : 31 °F Valeur minimale atteinte : 19,6 °F Valeur maximale atteinte : 36,1 °F

PESTICIDES (µg/l)	Chlorure de Vinyl (µg/L)	FLUOR (mg/l)
Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l).	Substance chimique qui peut être relarguée par les conduites en PVC antérieures aux années 1980, La teneur ne doit pas excéder 0,5 microgrammes par litre (0,5 µg/L).	Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).
Nombre de prélèvements : 5 Valeur maximale atteinte : 0.005 µg/L Nombre de paramètres mesurés : 2620 Nombre de non-conformités : 0	Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformité : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur moyenne : 0 µg/L Valeur maximale atteinte : 0,1 µg/L	Nombre de prélèvements : 4 Nombre de non conformités : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,1 mg/L Valeur moyenne : 0,07 mg/L

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.
Détection ponctuelle de Chlorure de Vinyl Monomère sur un secteur localisé du réseau.
Eau conforme pour l'ensemble des paramètres physico-chimiques recherchés.

Edité le 18/01/2022

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site : www.eaputable.sante.gouv.fr



Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.